

Brandklasse van de buitengevel per gebruiksfunctie:

**NIEUWBOUW**

	minimale eis	de eerste 2,5 m1 bij verdiepingsvloer voor personen boven de 5 m1	boven de 13 m1	bij extra beschermde vluchtroute	bij beschermde vluchtroute
1 Woonfunctie					
a in een woongebouw (FLAT)	D	B	B	C	C
b zorg g.o.> 500m2	D	B	B	C	C
c andere woonfunctie (HUIS)	D	n.v.t.	B	C	D
2 Bijeenkomstfunctie					
a kinderopvang < 4 jaar	D	B	B	C	C
b andere bijeenkomstfunctie	D	B	B	C	D
3 Celfunctie	D	B	B	B	B
4 Gezondheidszorgfunctie					
a met bedgebied	D	B	B	C	C
b andere gezondheidszorgfunctie	D	B	B	C	D
5 Industriefunctie	D	B	B	C	D
6 Kantoorfunctie	D	B	B	C	D
7 Logiesfunctie	D	B	B	C	C
8 Onderwijsfunctie	D	B	B	C	D
9 Sportfunctie	D	B	B	C	D
10 Winkelfunctie	D	B	B	C	D
11 Overige gebruiksfunctie	D	B	B	C	D
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde					
a tunnel(vorming) voor verkeer	D	n.v.t.	B	C	D
b ander bouwwerk geen gebouw	D	n.v.t.	B	C	D

**VERBOUW OF RECHTENS VERKREGEN NIVEAU:**

<b>Verbouw:</b> geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk. <b>Rechtens verkregen:</b> Zoals de bestaande eis op de overige gevels. Minimaal oude brandklasse 4. <u>Dus niet de tabel gebruiken.</u>		minimale eis	boven de 13 m1	bij extra beschermde vluchtroute	bij beschermde vluchtroute
1	Woonfunctie				
	a in een woongebouw (FLAT)	D	B	C	C
	b zorg g.o. > 500m2	D	B	C	C
	c andere woonfunctie (HUIS)	D	B	C	D
2	Bijeenkomstfunctie				
	a kinderopvang < 4 jaar	D	B	C	C
	b andere bijeenkomstfunctie	D	B	C	D
3	Celfunctie	D	B	B	B
4	Gezondheidszorgfunctie				
	a met bedgebied	D	B	C	C
	b andere gezondheidszorgfunctie	D	B	C	D
5	Industriefunctie	D	B	C	D
6	Kantoorfunctie	D	B	C	D
7	Logiesfunctie	D	B	C	C
8	Onderwijsfunctie	D	B	C	D
9	Sportfunctie	D	B	C	D
10	Winkelfunctie	D	B	C	D
11	Overige gebruiksfunctie	D	B	C	D
12	Bouwwerk geen gebouw zijnde				
	a tunnel(vorming) voor verkeer	D	B	C	D
	b ander bouwwerk geen gebouw	D	B	C	D

### TIJDELIJKE BOUW:

		minimale eis	de eerste 2,5 m1 bij verdiepingsvloer voor personen boven de 5 m1	bij extra beschermde vluchtroute	bij beschermde vluchtroute
1	Woonfunctie				
	a in een woongebouw (FLAT)	D	B	C	C
	b zorg g.o.> 500m2	D	B	C	C
	c andere woonfunctie (HUIS)	D	n.v.t.	C	D
2	Bijeenkomstfunctie				
	a kinderopvang < 4 jaar	D	B	C	C
	b andere bijeenkomstfunctie	D	B	C	D
3	Celfunctie	D	B	B	B
4	Gezondheidszorgfunctie				
	a met bedgebied	D	B	C	C
	b andere gezondheidszorgfunctie	D	B	C	D
5	Industriefunctie	D	B	C	D
6	Kantoorfunctie	D	B	C	D
7	Logiesfunctie	D	B	C	C
8	Onderwijsfunctie	D	B	C	D
9	Sportfunctie	D	B	C	D
10	Winkelfunctie	D	B	C	D
11	Overige gebruiksfunctie	D	B	C	D
12	Bouwwerk geen gebouw zijnde				
	a tunnel(vorming) voor verkeer	D	n.v.t.	C	D
	b ander bouwwerk geen gebouw	D	n.v.t.	C	D

**BESTAANDE BOUW:**

		minimale eis	bij extra beschermde vluchtroute	bij beschermde route
1	Woonfunctie			
	a in een woongebouw (FLAT)	4	2	2
	b andere woonfunctie (HUIS)	4	2	4
2	Bijeenkomstfunctie	4	2	4
3	Celfunctie	4	1	1
4	Gezondheidszorgfunctie			
	a met bedgebied	4	2	4
	b andere gezondheidszorgfunctie	4	2	4
5	Industriefunctie	4	2	4
6	Kantoorfunctie	4	2	4
7	Logiesfunctie			
	a	4	2	4
	b	4	2	4
8	Onderwijsfunctie	4	2	4
9	Sportfunctie	4	2	4
10	Winkelfunctie	4	2	4
11	Overige gebruiksfunctie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	Bouwwerk geen gebouw zijnde			
	a tunnel(vorming) voor verkeer	4	2	4
	b ander bouwwerk geen gebouw	4	2	4